

ТОВ "АМІКО ДІДЖИТАЛ"

УКРАЇНА, 54030, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, БУД. 1/7

Паспорт

Бар'єр іскрозахисту для кіл живлення і передачі даних

БИЗон 2Ex.24.24

Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC

Сертифікат експертизи типу: СЦ 22.0795 X

1. Призначення

1.1 Бар'єр призначений для забезпечення іскробезпеки електричних кіл живлення і сигнальних кіл вимірювальних перетворювачів з інтерфейсами струмова петля та сухий контакт, які встановлені у вибухонебезпечних зонах і підключаються до обладнання в іскробезпечній зоні.

2. Технічні характеристики

2.1 Бар'єр відповідає вимогам ДСТУ EN 60079-0:2019 і ДСТУ EN 60079-11:2017, має вихідні іскробезпечні електричні кола рівня «Іа» і маркування вибухозахисту EX II (1)G [Ex Іа Ga] ІС та призначений для установки за межами вибухонебезпечних зон. Детальні характеристики наведені в настанові з експлуатації.

2.2 Ступінь захисту - IP 20.

2.3 Термін служби бар'єрів - не менше 10 років.

3. Технічне обслуговування

3.1 Особливе технічне обслуговування виробів не передбачено і зводиться до дотримання правил експлуатації, виконання періодичних профілактичних оглядів. Профілактичні огляди проводяться в порядку, встановленому на підприємстві, рекомендований інтервал - не рідше двох разів на рік.

4. Гарантійні зобов'язання

4.1 Гарантійний термін експлуатації виробів - 24 місяці з моменту введення в експлуатацію, але не більше 30 місяців з моменту виготовлення.

4.2 Гарантійне обслуговування здійснюється підприємством-виробником за наявності паспорта виробу.

5. Свідоцтво про приймання

5.1 Бар'єр іскрозахисту БИЗоН 2Ex.24.24, № _____ виготовлено та прийнято відповідно до технічної документації AD.006.000.000.000.

Дата виготовлення: « ____ » _____ 202__ р.

Відповідальний за приймання _____ М.П.
(ПІБ підпис)